



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.979

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Альбериус»
ОГРН: 1097746651540, ИНН: 7731636348
115516, Российская Федерация, город Москва,
улица Промышленная, дом 11, строение 3, офис 209
телефон: +7 (495) 508-79-21, email: em@alberius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 D-59602 Rülthen-Meiste, Germany
телефон: + 49 2952 816-0, email: info@meisterwerke.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели напольные на основе древесноволокнистой плиты (HDF),
толщиной от 10 до 15 мм, с верхним слоем из шпона натуральной
древесины, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Торговая марка «MEISTER», коллекция «LINDURA». Серийный
выпуск.

код ОКПД 2
16.21.12.190

код ТН ВЭД
4412 99 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - умеренногорючие (Г2) по
ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости -
умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности - с высокой
дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-
2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения -
умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13);
группа распространения пламени по поверхности -
слабораспространяющие (РП2) по ГОСТ Р 51032-97.
Класс пожарной опасности - КМ3

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 5149-СИ/ПБ-2019 от 22.10.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Контракт № 5 от 01 сентября 2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2019 по 22.10.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова